



SAMRÅDSBILAGA
NÄTUTVECKLINGSPLAN 2025–2034
Sjöbo Elnät AB

Inledning

Samrådet har genomförts i enlighet med Energimarknadsinspektionens riktlinjer och inkluderat de synpunkter och kommentarer som inkommit under perioden då den preliminära nätutvecklingsplanen var tillgänglig för samråd. Syftet med samrådet har varit att främja insyn och delaktighet från intressenter för att säkerställa att planen på bästa sätt speglar både behoven och möjligheterna inom utvecklingen av elnätet i Sjöbo.

Innehåll

Inledning	1
1. Bakgrund och syfte.....	3
2. Samrådets genomförande	3
3. Redovisning av resultat från offentligt samråd	3

1. Bakgrund och syfte

Sjöbo Elnät AB har i enlighet med ellagen (1007:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrift (EIFS-2024:1) tagit fram och publicerat en nätutvecklingsplan, samt i enlighet med kraven genomfört ett samråd.

2. Samrådets genomförande

Samrådstiden var under perioden 30 augusti – 11 oktober 2024. Nätutvecklingsplanen publicerades och var tillgängligt för genomläsning på Sjöbo Elnäts hemsida – <https://sjoboelnat.se/elnat-information/natutvecklingsplan/>

På hemsidan fanns dels en översiktlig sammanfattning av nätutvecklingsplanen, dels den kompletta planen för nedladdning.

3. Redovisning av resultat från offentligt samråd

Samtliga inkomna synpunkter har beaktats, och relevanta justeringar har införts i nätutvecklingsplanen för att öka tydligheten och säkerställa att alla parter behov har tagits i beaktande. Tabellerna nedan innehåller detaljerade sammanställningar av de specifika synpunkterna från varje aktör, tillsammans med svar och eventuella åtgärder som har vidtagits.

Yttrande E.ON Eldistributions

Synpunkter	Distributionsnätföretagets svar
E.ON anser att Sjöbo Elnäts prognoser är samstämmiga med E.ON:s prognos. E.ON:s bedömning av kapacitetsläget där Sjöbo Elnät AB har abonnemang är följande: Konsumtion på kort, medellång och lång sikt - E.ON kan möta prognosen för konsumtion utan risk för kapacitetsbegränsningar. - Anslutning av ytterligare konsumtion utöver prognos ökar risken att kapacitetsbegränsningar uppstår. - Produktion på kort, medellång och lång sikt - E.ON kan möta Sjöbo Elnäts prognos för behovet av produktion utan risk för kapacitetsbegränsningar. - Det finns goda förutsättningar att ansluta produktion utöver prognosen. - Generellt finns en risk för att kapacitetsbegränsningar uppstår vid anslutningar med regionnätspåverkan och detaljstudier krävs alltid i det enskilda fallet. Enligt den bedömningsmetod E.ON använder ser de i dagsläget inget behov av flexibilitet i de kommuner där Sjöbo Elnät bedriver elnätsverksamhet. Om vi skulle upptäcka ett flexibilitetsbehov i framtiden på grund av ändrade förutsättningar eller uppdaterade	<i>Synpunkten har beaktats. Sjöbo Elnät ser positivt på E.ON:s bedömning av att kunna möta Sjöbo Elnäts prognoser för såväl konsumtion som produktion på kort, medellång och lång sikt. Sjöbo Elnät ser också positivt på möjligheten till framtida samarbete runt flexibilitetslösningar. Ingen ytterligare åtgärd krävs i nätutvecklingsplanen.</i>

analysmetoder upprättar vi gärna ett samarbete rörande flexibla lösningar där det är möjligt.	
---	--

Tabell 1 Hantering och redovisning av E.ON Eldistributions synpunkter efter samråd

Yttrande Svenska Kraftnät

Synpunkter	Distributionsnätföretagets svar
Svenska Kraftnät har tagit del av Sjöbo Elnäts nätutvecklingsplan för perioden 2025–2034 och har inte några synpunkter.	<i>Ingen ytterligare åtgärd krävs i nätutvecklingsplanen.</i>

Tabell 2 Hantering och redovisning av Svenska Kraftnäts synpunkter efter samråd

Yttrande Sjöbo kommun

Synpunkter	Distributionsnätföretagets svar
På sidan 6 hänvisar Sjöbo Elnät till Sjöbo kommuns utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin är en del av Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040. Det vore därför mer tydligt och övergripande att hänvisa till översiktsplanen, alternativt "Enligt utvecklingsstrategin i Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040...".	<i>Synpunkten har beaktats och hänvisningen har justerats i nätutvecklingsplanen.</i>
"I Sjöbo tätort pekats området väster om riksväg 13 (RV 13) ut som utbyggnadsområde. Här planeras både nytt bostadsområde och verksamhetsområde.", står det på sida 6 i nätutvecklingsplanen. Sjöbo kommun vill påminna om att det förutom den antagna kommunövergripande översiktsplanen finns en samrådsversion av en ny fördjupad översiktsplan för Sjöbo tätort. I den föreslås många nya utbyggnadsområden, både redan detaljplanlagda (inklusive området väster om RV 13 som hänvisas till i nätutvecklingsplanen) och nya utbyggnadsområden som prövas för första gången och inte har kommit till detaljplaneskede ännu.	<i>Synpunkten har beaktats. Nätutvecklingsplanen redogör för företagets planerade investeringar för att möta konsumtions- och produktions behovet på 5 – 10 års sikt. Många nya utbyggnadsområden planeras inom befintlig infrastruktur där inga större åtgärder bedöms behövas inom tidsperioden. Ingen ytterligare åtgärd krävs i nätutvecklingsplanen.</i>
Den fördjupade översiktsplanen var ute på samråd 17 juni till 15 september 2024, och det vore väldigt värdefullt för kommunen att få ta del av Sjöbo elnäts synpunkter angående möjligheten att försörja dessa områden med el i framtiden. Omvänt vore det också önskvärt om den fördjupade översiktsplanen kan vara vägledande för Sjöbo elnät i arbetet med exempelvis nätutvecklingsplaner. Den fördjupade översiktsplanen sträcker sig fram till år 2050. Samrådsversionen av den fördjupade	<i>Synpunkten har beaktats och fysiskt möte har genomförts den 25 november 2024. dialogen kring dessa frågor kommer att fortsätta. Ingen ytterligare åtgärd krävs i nätutvecklingsplanen.</i>

översiktsplanen finns på FÖP Sjöbo tätort 2050 (samråd) (arcgis.com).	
Det finns även antagna och pågående detaljplaner som inte tas upp i nätutvecklingsplanen, till exempel en detaljplan på Grimstofta och en i kvarteret Arbetet precis vid Gamla torg. Karta med antagna och pågående detaljplaner finns på Detaljplaner (arcgis.com).	<i>Synpunkten har beaktats och detaljplanerna Grimstofta och en i kvarteret Arbetet är kända och redan pågående projekt. Nätutvecklingsplanen har förtydligats med redundans för Grimstofta. För Arbetet är överliggande nätet redan utfört och ingen ytterligare åtgärd krävs i nätutvecklingsplanen.</i>
På sida 8 i nätutvecklingsplanen hänvisas till att en översyn av det tematiska tillägget om vindkraft som antogs 2010 gjordes år 2021, inom ramen för den nya kommunövergripande översiktsplanen. Det stämmer, men det kan förtydligas att översynen landade i en mindre revidering av antalet områden som i första hand bör utredas vid vindkraftförfrågningar, från fem till fyra stycken.	<i>Synpunkten har beaktats och förtydligandet har justerats i nätutvecklingsplanen.</i>
På sida 8 i nätutvecklingsplanen står att ”i Sjöbo kommun finns det tillgång till öppna betesmarker som medger goda förutsättningar för storskaliga solcellsparker.” Sjöbo kommun vill uppmärksamma att jordbruksmarken är en värdefull resurs och att länsstyrelsen av den anledningen i vissa fall har börjat neka etablering av solcellsparker på jordbruksmark.	<i>Synpunkten har beaktats men ledde inte till någon justering. Jordbruksmark innefattar både betesmark och åkermark. Med betesmark avses gräsmark eller fälad som inte brukas till annat än bete eller odlad vall efter att vallväxterna skördats</i>
På sida 15 i nätutvecklingsplanen står det att ”i dagsläget finns inte kapacitetsbegränsningar i det överliggande regionnätet.” Gäller det både in- och utmatning av el på och från Sjöbo elnäts lokalnät? Finns det möjlighet att ansluta nya större produktionsanläggningar, exempelvis för solkraft, till det överliggande regionnätet?	<i>Synpunkten har beaktats men ledde inte till någon justering. Ja, vi bedömer att det går att ansluta större produktionsanläggningar till överliggande regionnätet vilket även E:ON styrker i sitt samrådsyttrande.</i>
Sammantaget finns det ett behov av ett större samarbete gällande utveckling av nya område.	<i>Synpunkten har beaktats och vi ser fram emot ett större samarbete framöver gällande nya områden. Ingen ytterligare åtgärd krävs i nätutvecklingsplanen.</i>

Tabell 3 Hantering och redovisning av Sjöbo kommuns synpunkter efter samråd